



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 122205 0016 Rew. 00

Posiadacz certyfikatu: **Gokin Solar Co., Ltd.**

Room B25, 2/F, Building 4
No. 153 Rong'ao Road, Hengqin New District
519000 Zhuhai, prowincja Guangdong, CHIŃSKA
REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji:



Produkt:

**Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego Monokrystaliczny krzemowy moduł
fotowoltaiczny**

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest zmienianie znaku certyfikacji w jakikolwiek sposób. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać go stronom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej unieważniony. Wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących badań i certyfikacji TÜV SÜD Group muszą być spełnione. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z testów: 704062349441-00

Ważne do: 2029-01-01

Data, 2024-01-02

(Zhulin Zhang)

CERTYFIKAT

Nr Z2 122205 0016 Rew. 00

Model(e):

GK-2-66HT-xxxM, xxx=670-700 - co 5 GK-2-60HT-xxxM, xxx=610-635 - co 5
GK-2-66HP-xxxM, xxx=650-670 - co 5 GK-2-60HP-xxxM, xxx=590-610 - co 5 GK-1-72HT-xxxM, xxx=560-590 - co 5 GK-1-60HT-xxxM, xxx=465-490 - co 5
GK-1-54HT-xxxM, xxx=420-445 - co 5
GK-1-72HP-xxxM, xxx=540-560 - co 5 GK-1-60HP-xxxM, xxx=450-465 - co 5 GK-1-54HP-xxxM, xxx=405-420 - co 5 xxx oznacza znamionową moc wyjściową w warunkach STC

Parametry:

Konstrukcja:	W ramie, z puszką przyłączeniową, kablem i złączami.
Laboratorium testowe:	Changzhou HuaYang Inspection and Testing Technology Co., Ltd. No. 8 Lanxiang Road Wujin Economic Development Zone Changzhou, Jiangsu, Chiny
Klasa bezpieczeństwa: Maksymalne napięcie systemu:	Klasa II 1500V DC
Kurs bezpieczeństwa przeciwpożarowego:	Klasa C zgodnie z UL790.

Przetestowano zgodnie z:

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023