

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

PV 50666105 0002

Berichtsnummer Report No.:

CN25XHJA 002

Genehmigungsinhaber License Holder:

Gokin Solar Co.,Ltd.
Office 1102, No. 58 Huajin Street,
Hengqin Free Trade Zone,
Zhuhai
519000 Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Guangzhou Gokin Solar Technology
Co., Ltd.
No.2, Hejin Avenue,
Automobile Industry Base, Huadu District,
Guangzhou City,
510800 Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

PV Module

Product:
Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:
Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:

Class II acc. to IEC 61140

Technical Data:

For other ratings, refer to the test report

Gültig bis:

2030-02-25

Date of expiry:
Gültig ab:

2025-03-05

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2025-03-05

Date of issue:

Weichun Li



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 50666105 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

CN25XHJA 002

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Max. System Voltage (Up to 1500VDC)

With 1/2 cut of mono c-Si cells:

GK-3-72HG-xxxM (xxx = 640-670, in step of 5, 144 cells)

GK-3-54HG-xxxM (xxx = 445-485, in step of 5, 108 cells)

GK-1-60HG-xxxM (xxx = 500-530, in step of 5, 120 cells)

xxx represents output power at STC in Wp



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

PV 50666105 0003

Berichtsnummer Report No.:

CN25XHJA 004

Genehmigungsinhaber License Holder:

Gokin Solar Co.,Ltd.
Office 1102, No. 58 Huajin Street,
Hengqin Free Trade Zone,
Zhuhai
519000 Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Guangzhou Gokin Solar Technology
Co., Ltd.
No.2, Hejin Avenue,
Automobile Industry Base, Huadu District,
Guangzhou City,
510800 Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-1:2018

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

PV Module

Product:
Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Class II acc. to IEC 61140

Technical Data:

For other ratings, refer to the test report

Gültig bis:

2030-02-25

Date of expiry:
Gültig ab:

2025-04-21

Valid from:
Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum:

2025-04-21

Date of issue:

Weichun Li



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 50666105 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

CN25XHJA 004

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Same as Page 0001 - 0002

In addition:

Max. System Voltage (Up to 1500VDC)

With 1/2 cut of mono c-Si cells:

GK-3-54HGb-xxxM (xxx = 445-500, in step of 5, 108 cells)

GK-5-60HG-xxxM (xxx = 495-540, in step of 5, 120 cells)

GK-5-60HGb-xxxM (xxx = 495-540, in step of 5, 120 cells)

GK-5-54HG-xxxM (xxx = 445-485, in step of 5, 108 cells)

GK-5-54HGb-xxxM (xxx = 445-485, in step of 5, 108 cells)

GK-1-60HGb-xxxM (xxx = 500-530, in step of 5, 120 cells)

Power range extension for following models:

With 1/2 cut of mono c-Si cells:

GK-3-54HG-xxxM (xxx = 490-500, in step of 5, 108 cells)

xxx represents output power at STC in Wp

Remarks:

Fire Rating: Class C (according to UL 790)

Design Load / Safety Factors: 3600 Pa / 1.5 (downward)

1600 Pa / 1.5 (upward)

Conditions:

The product test is voluntarily according to technical regulations. Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.

